Polo tecnologico - Impianto di illuminazione

Scala 1 : 50

K-PLAN

POLO TECNOLOGICO



LEGENDA ILLUMINAZIONE

	APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE EMERGENZA (ALIMENTAZIONE DA SEZIONE PRIVILEGIATA)
	APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (APPARECCHIO AUTOALIMENTATO)
	INTERRUTTORE
	DEVIATORE
	SCATOLA PORTAFRUTTO DA ESTERNO DA 3/4 POSTI COMPLETA DI TELAIO E PLACCA IN MATERIALE PLASTICO (GWT 850°) CON GRADO DI PROTEZIONE IP40 (AMBIENTI INTERNI) / IP55 (AMBIENTI ESTERNI)
h120	ETICHETTA CON INDICAZIONE DELLA QUOTA DI INSTALLAZIONE DA PAVIMENTO FINITO AL FILO INFERIORE DELL'APPARECCHIO ILLUMINANTE ACCANTO IN cm (Esempio : h120= 120cm , hSCS=Sopra controsoffitto)

LEGENDA APPARECCHI ILLUMINANTI

28.5 W	APPARECCHIO ILLUMINANTE PER POSA A PLAFONE, CORPO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE V2, SCHERMO IN POLICARBONATO FOTOINCISO, RIFLETTORE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO, OTTICA FASCIO LARGO, CABLAGGIO ELETTRONICO NON DIMMERABILE, DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA LED DA 28.5W, FLUSSO LUMINOSO 4000Lm, EFFICIENZA LUMINOSA 140 lm/W, TEMPERATURA DI COLORE 4000°K, CLASSE D'ISOLAMENTO I, GRADO DI PROTEZIONE IP66. Dimensioni 1215x80x76mm
300lm 300lm	APPARECCHIO ILLUMINANTE AUTONOMO ED AUTOALIMENTATO DI EMERGENZA NON PERMANENTE PER POSA A SOFFITTO/PARETE, CORPO IN POLICARBONATO SERIGRAFATO, DOTATO DI SORGENTE LUMINOSA LED DA 0,3W, FLUSSO LUMINOSO 300lm, RESISTENZA AL FUOCO 850°, CLASSE D'ISOLAMENTO II, ALIMENTAZIONE 230Vac, SISTEMA DI AUTODIAGNOSI LOCALE, AUTONOMIA 1h, GRADO DI PROTEZIONE IP42. Dimensioni 229x112x32mm

TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE CIRCUITO ELETTRICO

Qxx.yy

yy= Sigla circuito

Qxx= Quadro elettrico

PER TIPOLOGIA E FORMAZIONE CAVI FARE RIFERIMENTO ALLA TABELLA CAVI

LEGENDA ACCENSIONI

LOCALI TECNICI	ACCENSIONE ON-OFF CON COMANDO LOCALE
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA :	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DEDICATI NORMALMENTE SPENTI CON SISTEMA DI CONTROLLO CENTRALIZZATO ED ACCENSIONE ENTRO 0,5sec.

NOTE GENERALI

- TAVOLA VALIDA SOLO AI FINI IMPIANTISTICI.

NOTA PER PARTICOLARI E TIPOLOGICI

PER I PARTICOLARI DI DERIVAZIONE E I TIPOLOGICI DI ISTALLAZIONE FARE RIFERIMENTO ALL'ELABORATO: "AI015P-E-L1-00-ELE-DI-01-A_Dettagli impianti elettrici"

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

AEROPORTO CIVILE DI LAMEZIA TERME (CZ)

LOTTO L1 - Sviluppo aerostazione passeggeri
CUP: H84G22000030009
LOTTO L2 - Interventi per la security e la digitalizzazione
CUP: H86I22000390002
LOTTO L6 - Potenziamento delle reti di sottoservizi e impianti tecnologici
CUP: H84G22000060009

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO L1

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - STATO DI PROGETTO
Polo tecnologico - Impianto di illuminazione

GRUPPO DI PROGETTAZIONE
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti

Direttore Tecnico e Responsabile integrazione prestazioni specialistiche: ing. Filippo Busolà
Geologia: dott. Emanuele Fressa
Progettazione idraulica: ing. Alessandro Cacciatori
Project Manager: ing. Emanuela Penna
CSP: arch. Elisabetti Foroni

Direttore Tecnico: ing. Giambattista Parietti
Progettazione Specialistica Impianti:
ing. Marco Bergami
P.I. Daniele Togni
ing. Enrico Facchinetti

Direttore tecnico: ing. Aeronautico Carlos Berenguer López
Responsabile sistemi di trasporto:
ing. Pedro Tena Calderón

Direttore tecnico: arch. Emanuela Valle
Progettazione architettonica:
arch. Maria Camilla Valle
arch. Leonardo Giovannozzi

Direttore tecnico e progettazione strutturale:
ing. Gianluca Vallerin
Coordinatore progettazione strutture
ing. Matteo Pighizzoz

CODICE ELABORATO								REVISIONE			
Fase	Lotto	Ambito	Disciplina	Tipo	Numero	Rev	Scala	Id.	Data	Descrizione	
E	L1	03	ELE	PI	04	B	1:50	A	FEBBRAIO 2025	EMISSIONE	
								B	MAGGIO 2025	Recepimento indicazioni Ente di Verifica	

NOME FILE: AI015P-E-L1-03-ELE-PI-04-B.dwg

REDAZIONE: S. Rigamonti ETS

Visto del Committente: **Società Aeroportuale Calabrese S.p.A.**

INTERVENTO FACENTE PARTE DEL	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:	IL POST HOLDER DI AREA:
Contratto Istituzionale di Sviluppo "CIS VOLARE"	ing. Ferdinando Saracco	OPERATIONAL SERVICES MANAGER: Emilio Parrilla PASSENGER EXPERIENCE MANAGER: Sabrina Mileto PH PROGETTAZIONE: Ferdinando Saracco

Approvazione **ENAC:**